



Anno	Titolo	Classe	Fascicolo
2015	01	11	04
N. 22436		Data 18/09/2015	

Responsabile del procedimento
Geom. Walter De Bortoli
Esecutore del procedimento
Sig.ra Ida Donvito

- Spett.le
Movimento 5 Stelle
c.a. Mirko Albergo
senago5stelle@pec.it
- p.c. A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione e per
la Valutazione e la Trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it
- p.c. Associazione Luca Coscioni
via di Torre Argentina, n. 76
00186 ROMA
associazionelucacoscioni@pec.it
sede.milano@associazionelucacoscioni.it
- p.c. Città Metropolitana di Milano
c.so di Porta Vittoria n. 27
20122 MILANO
protocollo@pec.provincia.milano.it
- All'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
pandolfo@dasein.it
- p.c. Polizia Locale di Senago
Sede
- p.c. Consiglieri Comunali
- p.c. Giunta Comunale





Oggetto: marciapiede ristretto da muro di recinzione via Volta n. 52/54 Senago (MI)

In riferimento alla Vostra nota pervenuta in data 23/07/2015, registrata al protocollo n. 18543, si precisa che a seguito di sopralluogo effettuato, si è accertato che la larghezza netta del passaggio posto tra la porzione di muro e il cordolo del marciapiede è pari a 90 centimetri.


Fatta una verifica degli atti di fabbrica presso l'archivio comunale, si è accertato che il progetto che ha autorizzato il muro stesso risale ai primi anni novanta: il progetto stesso risulta, quindi, conforme alla normativa vigente all'epoca.

Premesso quanto sopra, le opere risultano conformi al progetto autorizzato ed alla normativa vigente in materia, che prevede il rispetto di una larghezza minima di metri 1,50 riducibile solo per brevi tratti a metri 0,90.

Poiché il tratto di marciapiede da Voi segnalato, di larghezza pari a metri 0,90, ha una profondità pari a metri 0,40 circa, si ritiene che gli spazi così autorizzati siano conformi alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Walter De Bortoli



Il Responsabile della Trasparenza
Dott. Norberto Zammarano