



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi

Milano,

Pratica VF n°

Al

**MOVIMENTO CINQUE STELLE
SENAGO**
senago5stelle@pec.it

**OGGETTO: COMUNE DI SENAGO - MANCATA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO SITO IN SENAGO VIA PER CESATE-
NOTA N. 9208 DEL 27/02/2017- SEGNALAZIONE**

In relazione alla segnalazione di cui all'oggetto, si comunica che il responsabile dell'istruttoria tecnica, indicato in calce, in data 02/05/2017 ha effettuato, presso l'attività sopra specificata, un sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

Durante il sopralluogo, avvenuto alla presenza dell'arch. Mario Milani per conto della ditta in oggetto, si è riscontrato che i lavori di realizzazione della tribuna del campo di baseball di cui all'oggetto sono al momento interrotti e che l'attività non risulta in esercizio.

Per quanto attiene gli aspetti di prevenzione incendi, per l'impianto sportivo sopra citato si configura l'attività n. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per la quale dovranno essere attivate le procedure di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività;

Qualora la capienza della tribuna risulti superiore alle 200 persone, dovrà essere acquisito anche il parere della Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

Il titolare della ditta dovrà pertanto presentare a quest'Ufficio, per la preventiva approvazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, un progetto dell'impianto sportivo a firma di tecnico abilitato evidenziante il rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Il contenuto della presente nota è stato comunicato, con nota separata, anche al Comune di Senago.

Il Responsabile istruttoria tecnica
DVD Ing. Antonio Maurizio Pendini



IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dott. Gaetano Vallefucio

Dott. Ing. Claudio Giacalone

IL DIRIGENTE ADDETTO