


Al Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago

Riccardo Tagni
Sergio Savio

Oggetto: risposta a “*Formale Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Richiesta Informazione su Danni all’Impianto Elettrico di piazza Aldo Moro*” - ns. protocollo n. 30755/2018.

Con riferimento all’interrogazione consiliare in oggetto, sentiti gli Uffici competenti si riporta quanto segue:

- con deliberazione di Giunta n. 173 del 05/10/2018, l’Amministrazione ha stabilito di patrocinare la manifestazione “*FESTIVAL DELLA BIRRA SENAGO*”, concedendo all’operatore cui competeva l’organizzatore dell’evento le seguenti facilitazioni:
 1. occupazione a titolo gratuito di parte della piazza A. Moro dalle ore 07.00 del giorno 12 Ottobre 2018 alle ore 23.00 del giorno 14 Ottobre 2018;
 2. allacciamento all’energia pubblica;
 3. allontanamento dei rifiuti prodotti al termine di ciascuna delle tre giornate e pulizia finale della piazza A. Moro;
- domenica 14 ottobre 2018 alle ore 24:00, al termine degli eventi di cui sopra, risultava che gli operatori dei Food Truck avevano già provveduto a smontare tutti gli stand utilizzati per la manifestazione e si erano già regolarmente allontanati dalla piazza Aldo Moro;
- lunedì 15 ottobre, a seguito della segnalazione pervenuta agli uffici comunali da parte degli operatori del mercato che lamentavano il malfunzionamento dell’impianto elettrico, un operaio tecnico del Comune, recatosi sul posto, accertava che nel quadro elettrico generale della piazza si era bruciato un morsetto, provocando probabilmente l’emissione di una tensione di corrente con valori anomali. Conseguenza di tale variazione di fase sono stati i disservizi riscontrati e la rottura delle lampade della torre faro;
- in pari data, il Comando di Polizia Locale ha accertato, mediante la visualizzazione delle immagini riprese dalla telecamera posizionata in piazza Aldo Moro, che il verificarsi del



guasto alla centralina elettrica era avvenuto presumibilmente intorno alle ore 04:30 del lunedì 15 ottobre 2018 (orario in cui ha smesso di funzionare la telecamera ivi presente);

- nella medesima giornata, si è provveduto tempestivamente alla sostituzione dell'interruttore generale danneggiato; tanto è vero che già alle 15:00 risultava ripristinato il corretto funzionamento del Quadro Elettrico Generale e la possibilità di utilizzare le colonnine a servizio degli operatori del mercato. Per quanto riguarda, invece, le lampade della torre faro si è provveduto a effettuare il relativo ordine di acquisto e, non appena disponibile, le stesse verranno opportunamente sostituite.

Stante quanto sopra, sulla base delle prove a disposizione circa l'accaduto, non è possibile determinare in maniera certa e univoca la sussistenza di una diretta relazione tra il malfunzionamento dell'impianto riscontrato e presunti disservizi, tale da poter attribuire responsabilità dovute a comportamenti scorretti tenuti da alcun soggetto coinvolto.

Ciò, anche perché risulta che, a partire dalle ore 4:30 del mattino del 15/10/2018 in piazza Aldo Moro le singole derivazioni presenti non fossero più alimentate da corrente elettrica, essendosi verificato il malfunzionamento della centralina come sopra evidenziato.

Si conclude pertanto che eventuali richieste di risarcimento danni, conseguenti agli eventi sopra descritti, dovranno inevitabilmente essere corredate di documentazione che attesti, in maniera inequivocabile e inconfutabile, che il danno subito sia effettivamente derivato dal malfunzionamento dell'impianto suddetto.

Invero, solo in questo esclusivo caso, le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni subiti potranno essere corrisposte da parte dell'assicurazione del Comune, previa istanza corredata dalle fatture relative alle riparazioni effettuate o stima dei danni subiti.

Il Sindaco
Magda Beretta*

** Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Prot.N.0036092/2018 - RISPOSTA A INTERROGAZIONE PROT. 30755**Mittente:** postacertificata@comune.senago.legalmail.it**Destinatari:** sindaco@comune.senago.mi.it; riccardo.pase@comune.senago.mi.it; luca.biasotto@comune.senago.mi.it; alessio.riva@comune.senago.mi.it; luca.gerardini@comune.senago.mi.it; concetta.timpanaro@comune.senago.mi.it; lorena.piredda@comune.senago.mi.it; stefania.russo@comune.senago.mi.it; davide.bellettato@comune.senago.mi.it; domenico.zappani@comune.senago.mi.it; marco.chiesa@comune.senago.mi.it; lorenzo.conforto@comune.senago.mi.it; matteo.lazzeroni@comune.senago.mi.it; riccardo.tagni@comune.senago.mi.it; sergio.savio@comune.senago.mi.it; maria.interdonato@comune.senago.mi.it; nicolo.telli@comune.senago.mi.it; giuseppe.sofo@comune.senago.mi.it; valerio.mantovani@comune.senago.mi.it; sara.capuano@comune.senago.mi.it; mario.milani@comune.senago.mi.it; cristina.polimeno@comune.senago.mi.it**Destinatari (CC):** antonio.dipasquale@comune.senago.mi.it**Posizione:** PEC Protocollo/Inviati

OGGETTO:

RISPOSTA A INTERROGAZIONE PROT. 30755

ALLEGATI:

Documento principale: Risposta Interrogazione Movimento 5Stelle_ prot. 30755 (1).pdf.p7m

Allegato N.1: RISPOSTA INTERROGAZIONE MOVIMENTO 5STELLE PROT. 30755 (1) (Risposta Interrogazione Movimento 5Stelle_ prot. 30755 (1).pdf)

Rif. PROT. N.0030755/2018:

Documento principale: scansione_1.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Risposta Interrogazione Movimento 5Stelle_ prot. 30755 (1).pdf.p7m ()

Risposta Interrogazione Movimento 5Stelle_ prot. 30755 (1).pdf ()

scansione_1.pdf ()

